

Số: 148/TM-BVNS

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp thông tin báo giá cho gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị triển khai phần mềm Bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn

Kính gửi: Quý Công ty, nhà sản xuất tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị triển khai phần mềm Bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Nguyễn Văn Tuấn – Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 - Số điện thoại: 0949.162.788
 - Email: tuan.pkh.bvns@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng CNTT – Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn (Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Nga Sơn – Huyện Nga Sơn – Tỉnh Thanh Hóa) và qua email: tuan.pkh.bvns@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 16 tháng 06 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục chức năng chi tiết theo phụ lục 1 kèm theo thư mời
- Mẫu báo giá (Theo phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp lắp đặt: Tiểu khu 3, Thị trấn Nga Sơn – Huyện Nga Sơn – Tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bàn giao, thanh lý hợp đồng

6. Thông tin khác: Giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, khác có liên quan theo quy định của Nhà nước.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Webside của BVNS
- Lưu: CNTT, VT.



GIÁM ĐỐC

ThS.BS: *Trần Văn Minh*

Phụ lục 1

Danh mục yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của hạng mục gói thầu: *Cung cấp, lắp đặt thiết bị triển khai phần mềm Bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn*

(Kèm theo Thư mời số: 148 / TM-BVNS, ngày 16 tháng 06 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn)

Yêu cầu chức năng cơ bản tối thiểu hạng mục thuê máy chủ

Stt	Danh mục thiết bị	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	ĐVT
1	Thiết bị lưu trữ (NAS)	Số khay đựng ổ cứng: 8 khay Ổ cứng: Không đi kèm Bộ vi xử lý: AMD Ryzen V1500B quad-core 2.2 GHz Bộ nhớ RAM: 4 GB ECC DDR4, có thể mở rộng lên đến 32GB Cổng mạng: Tích hợp 4 cổng mạng RJ-45 1GbE Hỗ trợ cổng 10GbE NIC support Thanh trượt Rail kit rks 02	Cái	1
2	Ổ cứng lưu trữ	Dung lượng: 12TB Tốc độ quay: 7200rpm Bộ nhớ đệm: 256MB Chuẩn giao tiếp: SATA III 6Gb/s Kích thước: 3.5 inch	Cái	2
3	Tủ mạng 42U	Kích thước 42U sâu 1000, Thép CT38 dày 1.0mm – 1.5mm, gồm 2 quạt gió, có bánh xe, 4 chân tăng, 4 thanh tiêu chuẩn được đánh số U dọc theo tủ, sơn tĩnh điện, cánh trước lưới, cánh sau kín	Cái	1
4	Màn hình máy tính		Cái	3
5	Máy scan	Khổ giấy A4/A5 Tốc độ 9 giây Scan hai mặt ADF	Cái	2

		Độ phân giải 2400 x 2400 dpi Cổng giao tiếp USB		
6	Bình cầu chữa cháy tự động	Chất chữa cháy: Bột Nhiệt độ làm việc: -5oC ~ 60oC Áp suất làm việc: 1.2MPa ~ 1.45 MPa Áp suất thử nghiệm vỏ bình: 3MPa Trọng lượng toàn bình: 11Kg Khối lượng chất chữa cháy: 8Kg Thời gian phun: 9 giây Chiều cao lắp đặt: 2.5m Diện tích bảo vệ: 2m x 2m Nhiệt độ kích hoạt đầu phun: 68oC Vỏ bình: Thép Màu: Đỏ Kích thước: D280mm x H345mm Tiêu chuẩn: TCVN 12314:2018; JIS; CAC203; TCVN 6102:1996 Kiểm định PCCC Việt Nam: Có	Cái	2
7	Thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm	Mạng wifi Nguồn điện đầu vào DC5V1A Adaptor Phát hiện nhiệt độ -20-140□ Độ ẩm làm việc 0%-100%RH (Không ngưng tụ) Độ chính xác phát hiện 0,5□; 3%RH Sai số phát hiện: ±0,5□; ±3%RH Đèn báo động, số nhấp nháy trên màn hình	Cái	1
8	Máy in mã vạch	Phương thức: Nhiệt trực tiếp. Độ phân giải: 203 dpi (8 chấm / mm) Tốc độ in: 7 ips (177mm / giây) Chiều rộng in: 2,12" (54 mm) Chiều dài in: Tối thiểu 0,16" (4 mm) **; Tối đa 68" (1727 mm) Kết nối: • USB 2.0 • RS-232 (DB-9) • Ethernet (RJ45) Bộ nhớ: Flash 4MB, SDram 16MB / Flash 8 MB, SDram 16 MB	Cái	2
9	Bộ lưu điện	Đầu vào: - Hệ số công suất: 0.99 ở 100% tải - LCD hiển thị dạng rack - Điện áp: 200/208/220/230/240 VAC	Bộ	1

		- Dải điện áp: 110~300VAC $\pm$ 5% - Tần số: 40 ~ 70 Hz Đầu ra - Điện áp: 200/208/220/230/240 VAC - Tỷ lệ dòng đỉnh: 3:1(Max) - Độ méo hài: $\leq$ 2% THD(Tải tuyến tính) - Thời gian chuyển mạch: 0ms (từ chế độ AC sang chế độ Acquy) và 4ms (từ chế độ Inverter sang chế độ Bypass) - Thời gian sạc: 4h đạt 90% công suất. - Tương thích với máy phát điện biến tần sử dụng bộ điều tốc điện tử - Màn hình LCD: Hiển thị Mức tải, điện áp ắc quy, chế độ AC, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, chế độ lỗi. - Phần mềm quản trị qua cổng giao tiếp RS-232 / USB. - SNMP tùy chọn, Quản lý điện năng từ người quản trị và trình duyệt Web		
10	Sàn nâng	Sàn nâng thép mặt phủ HPL Chống tĩnh điện - Mặt hoàn thiện phủ HPL 1.2 mm (High Pressure Laminate) màu trắng vân nâu, chống tĩnh điện, chống cháy, chống trầy xước. - Khả năng chống tĩnh điện: : 1.0x10⁵ ~ 1.0 x 10⁹ ohm. - Chịu tải trọng phân bố đều : 23.000 N/m² - Chịu tải tập trung : 4.450 N/ điểm - Chịu tải tột đỉnh (ultimate Load) : 13.350 N/ điểm - Chịu tải Va đập (Impact Load) : 670 N - Hệ số an toàn (safty Factor): 3 - Viên tấm bằng nhựa PVC màu đen nhằm đảm bảo độ bền cho mặt hoàn thiện HPL. Chân đế: Độ cao đến mặt hoàn thiện: 400mm	Gói	1

		Đế chân 95x95x2mm Đường kính ống D22, thép dày 1,5mm. .Thanh giằng: bằng thép mạ, kẽm màu đồng, đồng bộ . Kích thước: 570 x32 x21mm, dày 1mm. Phụ kiện : ốc vít nở hoặc keo 2 thành phần Bao gồm vật tư nẹp nhôm, vật tư phụ + chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt hoàn thiện - Diện tích sàn 19 mét vuông		
11	Chi phí lắp đặt, cài đặt, cấu hình thiết bị		Gói	1

PHỤ LỤC 2 BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) VNĐ	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A									
1	Thiết bị B									
3										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...
[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm.
..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp